

Circuit "point commun froid"



soupape de sécurité

vanne d'isolement
capteurs solaires (A)

clapet anti-retour
capteurs solaires

vanne d'isolement
du poêle (B)

clapet anti-retour
du poêle

vanne mur chauffant 1

vanne mur chauffant 2

vers point bas du poêle

tube de raccordement
du vase d'expansion

vers point
bas capteurs
solaires




vase d'expansion
25litres

décanteur avec
bouchon de vidange

manomètre

purgeur d'air point haut

potence support du vase d'expansion



raccord union
3 pièces

manchon fileté
mâle Ø32 1"



vanne d'isolement
du poêle (B)

vanne ballon
eau chaude

vanne de vidange des
clapets anti-retour
et remise en pression

vanne de vidange aval du
clapet anti-retour du poêle

ATTENTION !

1- ne jamais laisser fermée la vanne d'isolement du poêle sans laisser dans le foyer un avertissement : "ne pas allumer de feu"

2- ne jamais laisser fermée la vanne d'isolement des capteurs sans les vidanger.